



---

# Quesiti di prevenzione incendi

## Raccolta 2012

### 240 domande e risposte

a cura del servizio di informazione tecnica FTA e con  
il contributo dei seguenti autori:

Mario Abate	Direttore Vice Dirigente - Comando VVF Milano
Andrea Bello	Associazione M.A.I.A. - Manutentori Assemblatori Installatori Associati per l'antincendio
Giorgio Bonansea	Progettista impianti antincendio
Domenico De Pinto	Direttore Vice Dirigente - Comando VV.F. Foggia
Gabriele Fusi	Tecnico formatore antincendio
Giovanni Nava	Esperto protezione passiva
Dario Nolli	Membro UNI – Esperto sistemi rivelazione automatica d'incendio
Giuseppe Macchi	Presidente Onorario Associazione M.A.I.A.
Sandro Marinelli	Consulente antincendio Senato della Repubblica

*(Le risposte ai quesiti sono riferite alle norme vigenti al momento della pubblicazione. Costituiscono opinione personale dell'Autore e non impegnano l'Amministrazione di appartenenza dello stesso)*

In collaborazione con



---

## Sommario

---

Sale giochi .....	8
Estintori per i box auto.....	9
Quali norme utilizzare per i locali di cottura.....	10
Circolo sportivo .....	11
Negozi e retronegozi.....	12
Agenzie di scommesse .....	13
Asseverazione antincendio .....	14
Continuità dell'alimentazione idrica .....	15
Attestazione di rinnovo periodico.....	16
Macchine elettriche .....	17
Classe zero per le pareti in caldaia.....	18
Corridoio dell'albergo .....	19
Certificazione delle porte tagliafuoco.....	21
Vie di esodo in piscina.....	22
Nuove attività e attestazione di rinnovo periodico.....	23
Laboratorio di sartoria .....	24
Vecchi impianti, nuove norme .....	25
Parcheggio per caravan.....	26
Interpretazione della normativa .....	27
Campeggi e villaggi.....	28
Esercizio abusivo della professione.....	29
Scala a pioli.....	31
Attestazione di rinnovo periodico.....	32
Studi medici pertinenti.....	33
Edificio misto.....	34
Sprinkler al centimetro .....	35
Requisiti di una piccola centrale termica .....	36
Variazioni sostanziali.....	37
Norme antincendio per le palestre .....	38
Curriculum vitae del formatore antincendio .....	39
Laboratori e uffici.....	40
Piscina e controlli di prevenzione incendi.....	41
Incremento dello stoccaggio di oli esausti.....	42
I locali dell'officina .....	43
Discoteca all'aperto.....	44



Cambio di prodotto nel distributore .....	45
Estintori e manichette.....	46
Spazio espositivo di auto con officina .....	47
Competenze per la manutenzione degli estintori.....	48
La certificazione non necessaria .....	49
Periodicità dei corsi antincendio.....	50
Norme antincendio per la falegnameria .....	51
Palestra fitness .....	52
Tecnico comunale .....	53
Oli siliconici .....	54
Parcheggio comodo in autorimessa.....	55
Sperficie del compartimento .....	56
Locale termico esterno .....	57
Deposito di cereali .....	58
Festa di piazza .....	59
Estintori in ospedale .....	60
Procedura per la voltura .....	61
Cella frigorifera .....	62
Certificazioni strutturali .....	63
Edificio commerciale non isolato .....	64
Deposito rottami metallici .....	65
Modifiche allo stato dei luoghi.....	66
Progetto approvato.....	67
Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno .....	68
Gruppo elettrogeno provvisorio .....	69
Specializzazione antincendio .....	70
Maniglioni antipanico .....	71
Somma delle superfici in officina .....	73
Forgiatura di metalli.....	74
Attestazione di rinnovo periodico quinquennale.....	75
Autosalone .....	76
Senso di apertura.....	77
Campeggi .....	78
Rete gas.....	79
Valutazione del rischio .....	80
Parcheggio per camper .....	81
Autofficina.....	82
Cancello elettrico dell'autorimessa.....	83



Coppelle anni '90.....	84
Affollamento dell'ufficio bancario.....	85
Officina in categoria B.....	86
Attestazione di rinnovo e responsabilità .....	87
Dichiarazione del titolare .....	88
Interruttore generale elettrico.....	89
Sommier in classe 1IM .....	90
Certificazione del controsoffitto .....	91
Impianto fotovoltaico .....	92
Formatori antincendio .....	93
Fotovoltaico e SCIA .....	94
Reti gas e norme abrogate.....	95
Attestazione di rinnovo periodico.....	96
Centrale di rivelazione .....	97
Accesso al cortile condominiale .....	98
Impianto di rivelazione fumi preesistente .....	99
Dove fare la manutenzione dell'estintore.....	100
La caldaia disattivata.....	101
Chiarimenti sull'adeguamento dell'albergo .....	102
Centro commerciale e multisala .....	103
Requisiti per la proroga antincendio dell'albergo .....	104
Centro di fisioterapia .....	105
Centrale dell'impianto di rivelazione .....	106
Superficie dell'autorimessa.....	107
Aggiornamento professionale per i tecnici antincendio .....	108
Centro di fisioterapia 2.....	109
Deroga per l'albergo .....	110
Caldaia a pellet esterna.....	111
Macchine a GPL in autorimessa .....	112
Registro antincendio e squadra di emergenza.....	113
Pendenza della rampa.....	114
Punto vendita auto con officina .....	115
Luoghi di culto.....	116
Rivelatori di fumo nelle condotte .....	117
Trentadue punti .....	118
Impianto Evac.....	119
Vigilanza .....	120
Esami antincendio "fuori provincia" .....	121



Competenze della Commissione di vigilanza .....	122
Replica alla risposta del 23 aprile 2012.....	123
Illuminazione esterna di emergenza .....	124
Deposito di tubazioni metalliche .....	125
Altezza antincendio.....	126
Attestazione tardiva.....	127
Manichette sul pianerottolo .....	128
Carrozzeria .....	129
Formazione degli addetti alla squadra antincendio.....	130
Rimozione dell'impianto antincendio .....	131
Progetto approvato.....	132
Prova annuale di evacuazione.....	133
Norme antincendio per l'officina .....	134
Bar, ristoranti, sale giochi .....	135
Idranti nel condominio anni '60 .....	136
Formazione antincendio .....	137
Centro revisioni auto.....	138
Domanda generica .....	139
Uffici dell'università .....	140
Autorimessa su tre livelli.....	141
Aerazione vano scala.....	142
Uffici isolati .....	143
Estintori per impianti sotto tensione .....	144
Fonderia .....	145
Estensione dell'impianto sprinkler.....	146
Carica dei muletti elettrici.....	147
Il serbatoio del gruppo elettrogeno .....	148
Depositi indipendenti.....	149
Rampe aperte.....	150
Disimpegno ad uso non esclusivo .....	151
Progetto dell'impianto .....	152
Disoleatori .....	153
Carico di incendio specifico.....	154
Villaggio turistico.....	155
Autorimessa con montauto .....	156
Riparazione di veicoli a motore.....	157
Segnaletica di sicurezza.....	158
Affittacamere .....	159

Quantitativo massimo di combustibile .....	161
Dichiarazione di conformità .....	162
Elettropompe e motopompe .....	164
Villa albergo .....	165
Forno per le stampe .....	166
Affollamento degli uffici .....	167
Locale pompe antincendio isolato .....	168
Attacco mancante .....	169
La norma che prevale .....	170
Intercapedine solo ai piani interrati .....	171
Comunicazione tramite filtro .....	172
Attività di pubblico spettacolo .....	173
Impianto di rivelazione fumi .....	174
Scuola e asilo .....	175
Vigilanza antincendio .....	176
Albo dei manutentori antincendio .....	177
Infissi apribili .....	178
Due distributori mobili .....	179
L'impianto termico nel box .....	180
Competenze del gestore .....	181
Serrande a gravità .....	182
Edificio commerciale isolato .....	183
Impianto misto naspi-idranti .....	184
Impianto a cippato .....	185
Palestra .....	186
Associazione culturale .....	187
Estintori nell'attività lavorativa .....	188
Associazione MAIA .....	189
Reintegro della riserva idrica .....	190
Licenza da definire .....	191
Autodemolizioni .....	192
Carrozzeria non soggetta .....	193
Attestazione di rinnovo per l'autorimessa .....	194
Scala promiscua in albergo .....	195
Palestra scolastica .....	196
Scuola di ballo per bambini .....	197
Cavi dei rivelatori fumo .....	198
Montalettighe antincendio .....	199



Periodicità dell' aggiornamento antincendio .....	200
Rampa aperta dell'autorimessa .....	201
Attività comunicanti.....	202
Norme antincendio per il ristorante .....	203
Locale con bassa capienza.....	204
Porte scorrevoli a scuola .....	205
Karaoke .....	206
Locale caldaia .....	207
Corsi antincendio presso gli ordini professionali .....	208
Autosalone con officina .....	209
Sistemi di diffusione sonora.....	210
Autorimessa assoggettata a SCIA.....	211
Restringimento sul percorso di esodo .....	212
Caldaia nel sottotetto .....	213
Nuove norme per gli ospedali .....	214
Attività in categoria A.....	215
Divisori dei box in autorimessa .....	216
Cucina nel giardino della scuola.....	217
Altezza del box .....	218
Attacco autopompa VVF .....	219
Ambulatorio dentistico .....	220
Segnalazione del restringimento di corsia .....	221
Sedie nel corridoio .....	222
Porte metalliche piene.....	223
Centrale termica a GPL.....	224
Il serbatoio della caldaia .....	225
Classificazione del gasolio .....	226
Autorimessa con montauto .....	227
Naspi in albergo .....	228
Autorimessa fuori terra con montauto.....	229
Impianto antincendio esistente .....	230
Montalettighe in ospedale.....	231
Impianti di spegnimento ad aerosol .....	232
Modulistica.....	233
Distributore di caffè e di bevande.....	234
Certificazione dell'impianto .....	235
Lamiere zincate .....	236
Sprinkler al terzo interrato.....	237



Villaggio turistico.....	238
Diesel tank per autotrazione.....	239
Barelle sulle scale.....	240
Rivendita di materiale edile.....	242
Soppalco metallico.....	243
Spazio scoperto in autorimessa.....	244
Rivelatore fumo in ascensore.....	245
Officina e magazzino ricambi.....	246
Palestra non a norma.....	247
Protezione degli elementi portanti.....	248
Fascicolo tecnico.....	249
Esposizione museale.....	250
Normativa per il distributore carburanti.....	251
Alimentazione dell'ascensore antincendio.....	252
Locali esterni per impianti termici.....	253